



Ferrovie dello Stato
 UA 6/10/2009
 RFI-DPR-DTP_FIA0011VP2009100
 01115 di EMPOLI - Segretario Sm.

del 10/2009
 al Protocollo il 08/10/2009
 ING SANFOMI

Direzione Produzione
 Direzione Territoriale Produzione Firenze
 Il Direttore

COMUNE DI EMPOLI
 - 8 OTT. 2009
 Ah. Borelli
 PROT. N°

COMUNE DI EMPOLI
 Settore Pianificazione Territoriale
 Servizio Urbanistica
 Via Giuseppe del Papa, 41
50053 EMPOLI (FI)

Oggetto: Convocazione Conferenza di servizi ai sensi dell'art.22 e succ. della Legge Regionale Toscana 23 luglio 2009 n.40 e ss. mm. ii. - Piano di recupero proposto ai sensi dell'art. 62 delle Norme di regolamento urbanistico - ex vetreria Betti -.

Conferenza di Servizi del giorno 6 ottobre 2009 ore 10.30

Con riferimento alla Conferenza di Servizi in oggetto questa Direzione, esaminata la documentazione pervenuta, ritiene l'intervento compatibile con la presenza dell'elettrodotto (L.P. 132 KV Empoli-Cascina FI015 palo n.15), anche in ordine al rispetto degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni dei campi magnetici, salvo verifiche da parte delle autorità competenti.

Si fa presente che tutti gli elaborati progettuali dovranno evidenziare il traliccio e la fascia di rispetto dell'elettrodotto, ciò al fine della corretta progettazione delle opere strutturali per la stabilità del traliccio stesso, della progettazione dell'impianto antincendio e dei relativi raggi di influenza, della progettazione della cantierizzazione e della movimentazione di mezzi meccanici, materiali e manufatti.

Si ricorda che qualsiasi opera e/o manufatto e lavorazione che dovesse ricadere o interessare la fascia asservita deve essere preventivamente autorizzata da questa Direzione.

Restando a disposizione per ogni chiarimento/approfondimento si porgono

Cordiali saluti

Calogero Di Venuta