



















NOTE GENERALI	
1.	PER LA DISTRIBUZIONE ESTERNA VEDERE PLANIMETRIA IE-E01

14		TUBAZIONI INTERRATE A DOPPIA CAMERA - IMPIANTI SPECIALI (VEDI PLANIMETRIA PER DIMENSIONI E QUANTITA')
13		TUBAZIONI INTERRATE A DOPPIA CAMERA - ENERGIA (VEDI PLANIMETRIA PER DIMENSIONI E QUANTITA')
12	 	POZZETTO IN CLS DA 1000x1000mm (INTERNA) CON CHIUSINO CARRABILE IN GHISA C250 ENERGIA / IMPIANTI SPECIALI
11	 	POZZETTO IN CLS DA 800x800mm (INTERNA) CON CHIUSINO CARRABILE IN GHISA C250 ENERGIA / IMPIANTI SPECIALI
10	 	POZZETTO IN CLS DA 600x600mm (INTERNA) CON CHIUSINO CARRABILE IN GHISA C250 ENERGIA / IMPIANTI SPECIALI
8		CASSETTA DI DERIVAZIONE 294x152x75 mm DISTRIBUZIONE INTERNA DEI LOCALI
5	 	TUBAZIONE IN PVC FLESS. SOTTOTRACCIA E SCATOLA DI DERIV. DA INCASSO 392x152x75 mm MONTANTI IMP. PNEUM.
4	 	TUBAZIONE IN PVC FLESS. SOTTOTRACCIA E SCATOLA DI DERIV. DA INCASSO 392x152x75 mm MONTANTI IMP. ID/TP
3	 	TUBAZIONE IN PVC FLESS. SOTTOTRACCIA E SCATOLA DI DERIV. DA INCASSO 516x202x90 mm MONTANTI IMP. ELETTRICI
2	 	MONTANTI ELETTRICHE
1		QUADRO ELETTRICO
POS	SIMBOLO	DESCRIZIONE

LEGENDA SIMBOLI

PROGETTO ESECUTIVO
Nuovo polo sportivo di atletica
a servizio delle scuole di via Raffaello Sanzio
I Lotto CUP:C71B21006690005
Empoli - Firenze

Proprietà: Comune di Empoli

II RUP
Ing. Roberta Scardigli

Progettista architettonico
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
 Ing. Sara Malatesti - Ufficio Tecnico Comunale
 Via G. del Papa 41, Empoli

Progettista strutturale
 Ing. Giuseppe Lorenzo
 Via R. Sanzio, 190, Empoli

Progettista impianti e antincendio
 INRES s.c.
 Via Tevere 60, 50019 Sesto Fiorentino

OGGETTO

LOTTO OPERE PRINCIPALI - PIANO TERRA SPOGLIATO
Distribuzione principale impianti elettrici e speciali

TAV. IE-E05.LOP		Data Settembre 2022	Timbro e firma progettista
Scala /	Disegnato P.Caroli	Verificato	
	Data	Note	Timbro e firma Amministrazione Comunale
0	Settembre 2022	Emissione	
1			
2			
3			
<p>Nota bene: Tutte le misure devono essere controllate dallo esecutore del lavoro prima della sua realizzazione. Le eventuali modifiche dovranno, dopo essere comunicate ed approvate dal Progettista e D.L.U.</p>			